

АНКЕТА

Проведення аудиту доступності будинків і споруд громадського
призначення

Коропський районний суд Чернігівської області

(назва об'єкту громадського призначення)

Дата обстеження: 11.05.2018 р.

Назва об'єкту: Коропський районний суд
Чернігівської області

Адреса: вул. Кибальчича, 12, см. Короп,
Чернігівська обл., індекс 16200

Телефон: (04656) 2-13-46

Факс: (04656) 2-11-69

Електронна адреса: inbox@kp.cn.court.gov.ua

Ім'я і посада керівника установи, де проводився аудит:

голова суду Грушко Олександр Петрович

керівник апарату суду Журба Тетяна Петрівна

Ім'я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети:

Савон Альона Іванівна, заступник керівника апарату суду

Ім'я особи, представника від громадськості, яка заповнювала анкету:

Таблиця обстеження елементів доступності

1. Безпроблемне пересування по прилеглій території

	Показники		Так	Ні	Примітка
1.1.	Мінімальна ширина тротуарів на житлових вулицях	1,8 м	+		
1.2.	Поверхня тротуару рівна і неслизька		+		
1.3.	Відсутність сходів/бордюрів на тротуарах		+		
1.4.	У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром більш ніж 0,013 м			+	
1.5.	Максимальна висота бордюрів	0,15 м	+		
1.6.	Наявність пандусу/понижень бордюру в місцях перетину пішохідної та проїжджої частин			+	
1.7.	Пониження бордюрів та інші вертикальні спорудження на шляхах руху пішоходів не перевищує 0,045 м			+	

Зауваження та доповнення:

2. Зона паркування автомобілів

	Показники	Так	Ні	Примітка
2.1.	Наявність стоянки недалеко від головного входу закладу		+	
2.2.	Виділені місця стоянки шириною 3,5 м		+	
2.3.	Ширина місця стоянки достатня для проїзду інвалідної коляски		+	
2.4.	Виїзд зі стоянки на пішохідну доріжку обладнаний пониженням бордюру (пандусом)		+	
2.5.	Наявні знаки-пиктограми «Стоянка для інвалідів»		+	

Зауваження та доповнення:

на головному вході відсутня зона паркування автомобілів

3. Входи/виходи, двері

	Показники	Так	Ні	Примітка
3.1.	Споруда має чітко видний, доступний головний вхід з вулиці	+		
3.2.	Передбачений альтернативний доступ через	+		
	При недоступності з головного входу наявність інформації (пиктограми) про альтернативний вхід		-	
3.3.	Майданчик перед входом, а також пандус, сходи піднімальні пристрої для людей з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	+		лише майданчик перед входом
3.4	Зручне розташування дверей:	+		
3.5	Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті) > 850 мм	+		
3.6	Вхід прямий і рівний	+		
3.7	Габарити тамбура дозволяють маневрувати	+		
3.8	Решітка/щітка для витирання ніг не створює бар'єру		+	
3.9	При необхідності облаштування порога, його висота не повинна перевищувати (2,5 см)	+		
	краї порога заокруглені		+	
3.10	Ручки дверей мають форму, поверхню та розташування зручні для охоплення рукою	+		
3.11	Максимальне зусилля для відкривання чи закривання дверей не перевищує 2,5 кг	+		
3.12	Час автоматичного/примусового закриття не менший ніж 5 сек.		+	
3.13	Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»		+	

3.14	Скляні вхідні двері з автоматичним відкриванням		+	
3.15	При використанні дверей із застисленими полотнами потрібно передбачати на склі яскраве маркування, непрозорі попереджувальні смуги шириною 0,15 м (на висоті 1,6 м від рівня підлоги)		+	
3.16	У полотнах вхідних дверей передбачені оглядові панелі з протиударного скла	+		
3.17	Нижня частина дверних полотен захищена протиударною смугою	+		
3.18	Доступні для людей з інвалідністю усі частини будівлі від головного входу	+		
	альтернативного входу		+	
3.19	Для людей з порушенням зору передбачена система тактильної та звукової інформації	+		
3.20.	Для людей з порушенням слуху передбачена система візуальної інформації	+		

Зауваження та доповнення:

4. Сходи і пандуси

	Показники	Так	Ні	Примітка
4.1.	Сходи			
4.1.1.	Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття	+		
4.1.2.	Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку і в кінці сходів мінімум за 600 мм від 1-ї сходинки		+	
4.1.3.	Конструкція сходинок безпечна	+		
4.1.4.	Суцільні, без розривів		+	
4.1.5.	Наявність поруччя по обидва боки сходових маршів		+	
4.1.6.	Поруччя повинні бути круглого перерізу діаметром не менше 0.03 м і не більше 0.05 м, чи прямокутного перерізу завширшки не більше 0.04 м	+		
4.1.7.	Поруччя вгорі і внизу паралельні до підлоги, продовжуються на 300 мм далі від крайньої сходинки	+		
4.2.	Пандуси			
4.2.1.	Пандус захищений від атмосферних опадів		+	
4.2.2.	Висота підйому кожного маршу пандуса не перевищує 0,8 м	+		
	Нахил не менше ніж 1:12 (8%)	+		
4.2.1.	При підйомі на висоту до 0,2 м нахил пандуса може бути 1:10	+		
4.2.2.	На початку та в кінці кожного підйому пандуса влаштовані горизонтальні площадки шириною не менше ширини маршу пандуса і довжиною не менше 1,5 м	+		

5. Коридори

	Показники	Так	Ні	Примітка
5.1.	Мінімальна ширина коридору при односторонньому руху людей у візках 1,2 м	+		
5.2.	Мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування людей з інвалідністю 1800 мм	+		
5.3.	Безбар'єрність по висоті >2100 мм, не перешкоджає незрячим	+		
5.4.	Предмети інтер'єру в коридорі не ускладнюють пересування людей з інвалідністю	+		
5.5.	Двері приміщень вздовж коридору відчиняються в бік коридору	+		в залах судових засідань та канцелярії двері відчиняються в бік коридору
	У середину приміщення	+		в кабінетах - в середину

Зауваження та доповнення:

6. Ліфти, підйомні пристрої

	Показники	Так	Ні	Примітка
6.1.	Співпадіння рівня підлоги ліфта та поверху ± 13 мм		+	
6.2.	Двері відчиняються на ширину не менше ніж 0,85 м		+	
6.3.	Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд		+	
6.4.	Кнопки керування ліфтом між 0,85 м і 1,1м над рівнем підлоги		+	
6.5.	Підлога ліфта неслизька		+	
6.6.	Дзеркало в кабіні ліфта		+	
6.7.	Зовнішня кнопка виклику розміщується на рівні 1,1 — 1,5 м над підлогою		+	
6.8.	Зовнішні кнопки виразні та реагують на рух і зупинку ліфта		+	
6.9.	Тактильні позначення на кнопках на кожному поверсі та в ліфті		+	
6.10.	Є світлові, графічні та тактильні позначення поверхів		+	
6.11.	Наявний звуковий супровід моменту відчинення дверей ліфтової кабіни		+	

Зауваження та доповнення:

приміщення суду двоповерхове, ліфт та підйомні пристрої відсутні

7. Туалети і душові кабінки

	Показники	Так	Ні	Примітка
	Туалети		+	
7.1.	Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі-колясці повинні мати ширину не менше за 1,65м, глибину — 1,8м. Двері повинні відкриватися назовні		+	
7.2.	Двері мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються		+	
7.3	Наявність додаткової горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100 см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей		+	
7.4	Замок на дверях можна відімкнути однією рукою		+	
7.5	Сидіння унітазу 45-50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння крісла-візка)		+	
7.6	Сидіння унітазу стійке		+	
7.7	Пристрій зливу води доступний		+	
7.8	Поруччя 30 — 40мм у діаметрі, віддалені від стіни мін на 40 мм		+	
7.9	Поруччя надійно закріплені, можуть витримати вагу 130 кг		+	
7.10	Поруччя довжиною мінімально 900 мм, на висоті 840мм — 920мм		+	
7.11	Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині і 1100 мм по довжині		+	
7.12	Труби гарячої води ізольовані		+	
7.13	У чоловічих туалетах один з пісуарів встановлюється на 500мм \pm 10мм над рівнем підлоги, без сходинки		+	

7.14	У разі, якщо є дзеркало, його нижній край не вищий ніж 1 м над рівнем підлоги		+	
7.15	У кабіні туалету, пристосованого для осіб у колясках, встановлюється пристрій екстреного виклику на висоті максимально 1,1 м від підлоги		+	
	Душова кабінка		+	
7.17	Душова кабінка без дверей, обладнана горизонтальними та вертикальними поручнями		+	
7.18	Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм		+	
7.19	Підлога душу неслизька		+	
7.20	Є можливість користування душем у сидячому положенні, включно з регулюванням температури води, фіксацією розбризкувача, досяжності мильниці		+	
7.21	Душ обладнаний портативним або прикріпленим до стіни/ відкидним сидінням		+	
7.22	Якщо є поріг, його висота становить максимально 13мм		+	

Зауваження та доповнення:

душова кабінка та громадський туалет відсутні (в приміщені суду лише туалет для працівників суду)

8. Заходи безпеки

	Показники	Так	Ні	Примітка
9.2.	При наявності ліфта є також вестибюль або коридор		+	
9.3.	Поверх ділиться на протипожежні зони		+	
9.5.	Обладнаний елементами доступності аварійний вихід з нижнього поверху	+		
9.6	Доступні пандуси на нижньому поверсі		+	

Зауваження та доповнення:

9. Позначення (піктограми)

	Показники	Так	Ні	Примітка
10.1	Є вказівники напрямку		+	
10.2	Є позначення входу	+		
10.3	Є позначення про доступність		+	
10.4	Доступний огляд	+		
10.5	Доступні місця харчування		+	
10.6	Доступні туалети		+	
10.7	Доступні місця для паркування		+	
10.8	Доступні в'їзди		+	
10.9	Позначення легко читаються та зрозумілі	+		
10.10	Позначення видимі з рівня сидячи	+		
10.11	Позначення мають контрастну поверхню	+		

Зауваження та доповнення:
